СОГЛАСОВАНО:
МИНИСТР
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КБР
_____ И.С. БЕЗНИКОВА
"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА АО "СО ЕЭС"
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ РДУ
_____ А.Т. КОРОЛЬКОВ
"___" _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"- "КАББАЛКЭНЕРГО"
_____ М. А. КАРОВ
"___" _____ 2019 г.

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2019/2020 г.г.
по филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Каббалкэнерго"
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4*	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	с. Заречное; п.Граничный; п.Красносельский; с.Пролетарское	ПС 110 кВ Прохладная-1	Л-478	ОП	5	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447
2	ИП и население г. Майского	ПС 110 кВ Майская	Ф-572	ОП	5	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233
3	ИП и население с. Нартан нижняя часть, с.Адиюх	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-636	ОП	5	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
4	ИП и население с. Кишпек	ПС 110 кВ Баксан-110	Ф-246	ОП	5	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
5	ИП и население с. Баксаненок, ФКУ "Упрдор СК" КБР, МОУ "Дол Баксан", ООО "Дорремстрой-1"	ПС 110 кВ Баксан-110	Л-464	ОП	5		1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733
6	с. Залукодес, с.Зольское, с.Псынадаха, с.Совхозное, с.Батех	ПС 110 кВ Малка	Л-482	ОП	5		1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624	1,624
7	ИП и население г.Нарткала, ООО "Мускат", ООО"Оникс", ООО"Центральный рынок", ООО "Матрица, школы	ПС 110 кВ Нарткала	Ф-66	ОП	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	Северо-Восточная промзона 1-9 промпроезд	ПС 110 кВ Искож	Ф-61	ОП	5		0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718
9	2-й промпроезд, ОАО ЗЖБИ "Элеваторстрой "	ПС 110 кВ Искож	Ф-617	ОП	5		0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
10	2-й промпроезд, Автобусный парк	ПС 110 кВ Искож	Ф-618	ОП	5		0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
11	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население, ООО "ПЗЖБИ"	ПС 110 кВ Прохладная-1	Ф-702	ОП	5		0,526	0,526	0,526	0,526	0,526	0,526	0,526	0,526	0,526
12	ООО "Галерея-Нальчик" г.Нальчик	ПС 110 кВ Долинск ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-1023 Ф-1026	ОП	5		0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614
13	ИП и население с.п. Озрек, с.п. Урух, с.п. Ст.Урух, с.п. Хатуей, с.п. Анзорей	ПС 110 кВ Ст.Лескен	Л-469	ОП	5			1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630
14	ИП и население с.Анзорей, с.Озрек, КФХ "Налмес"	ПС 110 кВ Ст.Лескен	Ф-522	ОП	5			0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
15	г.Нальчик: р-н Эльбрусская-Мальбахова-С.Лазо-Комарова	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-616	ОП	5			1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277
16	г.Нальчик: р-н Калюжного-Головко-Монтажников	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-625	ОП	5			0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503
17	Население с.Нартан верхняя часть	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-635	ОП	5			1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506	1,506
18	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население	ПС 110 кВ Прохладная-1	Ф-710	ОП	5			1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501	1,501
19	с. Каменномостское, с.Хабаз, с. Кичмалка	ПС 110 кВ Малка	Л-172	ОП	5				1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
20	г.о. Нальчик, пос. Белая речка, садовые общества	ПС 110 кВ Долинск	Ф-61	ОП	5				1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007
21	г.Нальчик ул.Московская население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-107	ОП	5				0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654
22	ИП и население с. Атажукино, с. Исламей, с. Кызбурун-1	ПС 330 кВ Баксан	Ф-105	ОП	10				0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553	0,553
23	ИП и население с.Заюково	ПС 330 кВ Баксан	Ф-109	ОП	10				0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
24	ИП и население с.Атажукино, с. Кызбурун-1, ООО Агрофирма "Конкурент"	ПС 330 кВ Баксан	Ф-1010	ОП	10				0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
25	г.Нальчик население ул.Толстого-Чернышевского	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-630	ОП	10				1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
26	ИП и население г.Нальчик р-н ул. Мальбахова-С.Лазо	ПС 110 кВ Нальчик-110	Ф-611	ОП	10				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
27	ИП и население с.В.Куркужин, с.Н.Куркужин, с.Куба-Таба, с.Куба, с.Псыхурей	ПС 35 кВ Куркужин	Т-101, Ф-180, 181, 182, 184	ОП	10					4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
28	ИП и население с.Терекское, с. Хамидие, с. Урожайное	ПС 110 кВ Майская	Л-472	ОП	10					1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942
29	ИП и население с.Псыгансу	ПС 110 кВ Псыгансу	Ф-103	ОП	15					0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
30		ПС 110 кВ Псыгансу	Ф-108	ОП	15						0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
31	ИП и население г.Нальчик р-н ул. Б.Хмельницкого-Мальбахова-Тырныаузская-Гагарина	ПС 110 кВ СКЭП	Ф-61	ОП	15						1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
32	г. Нальчик район ул. Осетинская-Кирова-Чкалова	ПС 110 кВ СКЭП	Ф-68	ОП	15						1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
33	ИП и население с.Ташлы-Тала, с. В. Лескен	ПС 110 кВ Ст.Лескен	Л-468	ОП	15						0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
34	ИП и население с.п. 2-й Лескен, с.п. Ерокко	ПС 110 кВ Ст.Лескен	Ф-519	ОП	15						0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
35	ЗАО "Кабельный завод "Кавказкабель"	ПС 110 кВ ЗКИ	Ф-61, Ф-1019	ОП	20						0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
36	ОАО "ГЭС" г. Прохладный население, з-д "Гипсокартон", ООО "Капитал-Инвест"	ПС 110 кВ ЗКИ	Ф-68, Ф-105	ОП	20						1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
37	ИП и население, отели п.Эльбрус, п.Тегенекли, п.Байдаевка	ПС 110 кВ Адыл-Су	Ф-277	ОП	20						0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
38	ИП и население п.Эльбрус	ПС 110 кВ Адыл-Су	Ф-282	ОП	20						0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
39	г. Нальчик Промзона 7-9 промпроезд	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-630	ОП	20						0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
40	г.Нальчик - Северо-Восточная Промзона	ПС 110 кВ ПТФ	Ф-646	ОП	20						0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
41	г.Нальчик район Руставели-Хуламская-Будаева-Безенгийская	ПС 110 кВ Дубки	Ф-610	ОП	30							1,900	1,900	1,900	1,900
42	г. Нальчик район Дубки Садовые общества	ПС 110 кВ Дубки	Ф-611	ОП	30							0,400	0,400	0,400	0,400
43	г.Нальчик фермерск.хоз-во по ул. Шогенова, рынок "Дубки"	ПС 110 кВ Дубки	Ф-624	ОП	30							0,571	0,571	0,571	0,571
44	г. Нальчик Промзона ул.Кабардинская-Идарова	ПС 110 кВ Телемеханика-1	Ф-616	ОП	30							0,845	0,845	0,845	0,845
45	ИП и население с. Чегем-2	ПС 110 кВ Чегем-2	Ф-323	ОВБ	50							1,378	1,378	1,378	1,378
46	ИП и население г.Нарткала	ПС 110 кВ Нарткала	Ф-63	ОП	30							0,811	0,811	0,811	0,811
47	ИП и население с. Малка, с.Н.Малка	ПС 110 кВ Малка	Ф-162	ОП	30							0,715	0,715	0,715	0,715
48	ИП и население с. Ст.Черек	ПС 110 кВ Кахун	Ф-434	ОП	30								0,950	0,950	0,950
49	насел., Кирпичный з-д, ОАО "Агро-Ком" УКЭС г. г.Баксан	ПС 110 кВ Кызбурун	Ф-109	ОП	30								0,595	0,595	0,595
	ИП и частный сектор УКЭС г. г.Баксан	ПС 35 кВ Баксан-35	Ф-195	ОП	30								0,950	0,950	0,950
50	ИП и население с. Аушигер	ПС 110 кВ Аушигер	Ф-415	ОП	30								0,984	0,984	0,984
51	ИП и население г. Нарткала, ООО "Альянс-5", ООО "Лукойл"	ПС 110 кВ Нарткала	Ф-619	ОП	30								0,972	0,972	0,972
52	ИП и население г.Терек	ПС 35 кВ Терек-1	Ф-927	ОВБ	60								0,694	0,694	0,694
53	ООО "Терский завод крахмалопродуктов", население г.Терек	ПС 35 кВ Терек-1	Ф-930	ОВБ	60								0,282	0,282	0,282
54	ИП и население г.Тырныауз микрорайон Соцгородок	ПС 110 кВ Соцгородок	Ф-627	ОВБ	40								0,206	0,206	0,206
55		ПС 110 кВ Соцгородок	Ф-628	ОВБ	40								0,787	0,787	0,787
56	ООО ПК "Ермак", ОАО Лескен ХПП", ИП и население	ПС 110 кВ Ст.Лескен	Ф-524	ОП	40								0,100	0,100	0,100
57	ООО "Урванское ДРСУ", ООО "Спецасфальтстрой"	ПС 110 кВ Кахун	Ф-435	ОП	40								0,100	0,100	0,100

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера (присоединения)	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
58	ИП и население х.Прималка, с.Сарский, ООО "Мартин", ИП Долгов, ООО "Майский ЗЖБИ", ООО "Инстрой", ООО "МСК"	ПС 110 кВ Котляревская	Ф-557, 560	ОВБ	50									0,503	0,503
59	ИП и население с.В.Акбаш, с.Н.Акбаш, с.В.Курп, с.Н.Курп, с.Инаркой	ПС 110 кВ Терек-2	Л-185	ОВБ	50									1,165	1,165
60	г. Нальчик ул. Толстого население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-611	ОП	40									0,352	0,352
61	г. Нальчик ООО "Алика-К"	ПС 110 кВ Долинск	Ф-621	ОП	40									0,702	0,702
62	г. Нальчик пос. Кенже население	ПС 110 кВ Долинск	Ф-643	ОП	40									1,760	1,760
63	г. Нальчик ООО "Синдика"	ПС 110 кВ Долинск	Ф-103	ОП	40									0,143	0,143
64	ИП и население г. Прохладного	ПС 330 кВ Прохладная-2	Ф-591	ОП	50									0,303	0,303
65	ИП и население с. Арик, КФХ ИП Дадов А.М.	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-910	ОВБ	60									0,473	0,473
66	ИП и население с. Плановское	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-911	ОВБ	60									0,654	0,654
67	ИП и население с. Дейское	ПС 110 кВ Терек-2	Ф-912	ОВБ	60									0,565	0,565
68	г.Нальчик Северо-Восточная промзона лицей, склады	ПС 110 кВ Искож	Ф-620, Ф-627	ОП	50										0,213
69	ИП и частный сектор УКЭС г. Баксан	ПС 110 кВ Баксан-110	Ф-252	ОП	50										2,113
70	ИП и частный сектор УКЭС г. Баксан	ПС 110 кВ Кызбурун	Ф-105	ОП	50										0,101
71	ИП и население с.Лашкута, с. Бедык	ПС 110 кВ Гунделен	Ф-233	ОП	50										0,241
72	ИП и население с. Лечинкай, с.Яникой, с.Н.Чегем, с. Хушто-Сырт, КБ "Автотранс", ФГБУ "Чегем. форелевый рыбзавод"	ПС 110 кВ Чегем-2	Л-451	ОВБ	60										1,841
73	ИП и население с. Жемтала	ПС 110 кВ Кашхатау	Ф-109	ОП	50										0,805
74	ИП и население г. Майский, ПКЗ "Кабардинский"	ПС 110 кВ Майская	Ф-580	ОП	50										0,453
75	ИП и население ст.Котляревская, СПК "Красная Нива"	ПС 35 кВ Красная Нива	Ф-585	ОВБ	60										0,453
76	Промзона г.Нарткала, ООО "Гранит", ООО "Агрохимия", ООО "Урванское ДРСУ", СХПК "Шитхалинский"	ПС 110 кВ Заводская	Ф-62	ОП	50										0,400
Итого					до 5 мин.	6,620	13,240	19,860	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171
					от 5 до 20 мин.				3,309	9,929	16,549	16,549	16,549	16,549	16,549
					от 20 до 60 мин.							6,620	13,240	19,860	26,480
					Всего:	**6,620**	**13,240**	**19,860**	**26,480**	**33,100**	**39,720**	**46,340**	**52,960**	**59,580**	**66,200**
					Всего по ДУ:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответсвующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-18,0° С).

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС
филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго" ***А.Б. ТЕМИРКАНОВ***

исп. Коробихина Н.Н 3-46