

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» -
"Карачаево-Черкесскэнерго"
В.А.Халилов

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт													
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
20	СП Первомайское	ПС 110 кВ Учечкен	Ф-553	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
21	М-Кар Мехликсоз	ПС 35 кВ Коназавод	Ф-559	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
22	ООО "Автодорожник" дробилка	ПС 110 кВ Учечкен	Ф-557	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
23	конеавод 168	ПС 35 кВ Коназавод	Ф-561														
24	а.Инжич-Чугун	ПС 110 кВ Хабез	Ф-511			0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
25	население а.Хабез	ПС 110 кВ Хабез	Ф-502			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
26	ДРСУЧ Хабезское	ПС 110 кВ Хабез	Ф-501	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
27	Усть-Дж.Гипсовый 3-д	ПС 110 кВ Хабез	Ф-504 ТП-104	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
28	СКП "Нарт"	ПС 110 кВ Хабез	Ф-509 ТП-96	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
29	Нарт-1	ПС 110 кВ Хабез	Ф-504 ТП-101							0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
30	Гипсовый 3-д Алиох	ПС 110 кВ Хабез	Ф-509 ТП-312							0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
31	ООО "ХабезАгро"	ПС 110 кВ Хабез	Ф-505			0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
32	ООО "Небра"	ПС 110 кВ Хабез	Ф-508							0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
33	ПД-6 ЗПТЭС	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-303	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
34	Пилорама Гочияев	ПС 110 кВ Маруха	Ф-370 ТП-82														
35	Б/о "Аксаут"	ПС 110 кВ Маруха	Ф-370 ТП-81			0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
36	РТУП Урульский лесхоз	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-326					0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
37	с. Маруха	ПС 110 кВ Маруха	Ф-372							0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
38	ООО Кочкар, ООО "Рустам, ЧП "Казанлиев"	ПС 35 кВ Ратан	Ф-824		0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
39	Зеленчук "Автопанс"	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-312							0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
40	К-Ч Мелиовохоз	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-321				0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
41	СМО Зеленчукское	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-322		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
42	Сторожевое СМО	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-325			0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
43	ОАО "Вымпел-коммуникации"	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-327			0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
44	Южный ООО КФК ЗПТЭС	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-313							0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
45	гандлер ЗАО ЗПТЭС	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-306				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
46	пр-ль Боташев, АО 3-д "Спираль"	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-314	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
47	население а. Ильич	ПС 110 кВ Сторожевая	Ф-329				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
48	ДРСУ Зеленчукское	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-310	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
49	777 ООО ЗПТЭС мм	ПС 110 кВ Зеленчук	Ф-308				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
50	РТУП К-Члеспром	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-291	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
51	ЧП "Лайпан"	ПС 110 кВ Усть-Джелута	Ф-645		0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
52	ЧП "Лайпанов"	ПС 110 кВ Усть-Джелута	Ф-280	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
53	ЗАО "Гипсовый к-т"	ПС 110 кВ Головная	Ф-69 ТП-2	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
54	ГВП ЖЭУ п. Московский	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-638		0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
55	ЗАО "Известняк"	ПС 110 кВ Усть-Джелута	Ф-651	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
		ПС 110 кВ Усть-Джелута	Ф-652	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210
56	ЧП "Выгдзев 558"	ПС 110 кВ Усть-Джелута	Ф-279	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт											
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
90	население Эркен-Шахар, комбикорм. Завод, Метарфон, ЧП Есенева	ПС 110 кВ Эркен-Шахар	Ф-403			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		
91	население Адиль-Халк, школа, СП, АТС, Метарфон	ПС 110 кВ Эркен-Шахар	Ф-401 РП-1 Ф-410			0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186		
92	население Эркин-Халк, школа, АТС	ПС 110 кВ Эркен-Шахар	Ф-401 РП-1 Ф-411			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300		
93	население а.Коста-Хетагурова	ПС 110 кВ Кубанская	Ф-461			0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560		
94	Роснефть КЧНП	ПС 110 кВ Теберда	Ф-463			0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240		
95	ЗАО "Теберда"	ПС 110 кВ Горная	Ф-720	0,400		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400		
96	Стройдучасток Чотчаева,ОАО "Фармация"	ПС 110 кВ Теберда	Ф-467	0,029		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029		
97	а.Верхняя Теберда	ПС 110 кВ Теберда	Ф-468				0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950		
98	ООО Диана-5, Пилюрамный цех Канаматова	ПС 110 кВ Теберда	Ф-469					0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200		
99	ДЭП-162	ПС 110 кВ Горная	Ф-715					0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
100	ООО "Ролник"	ПС 110 кВ Майская	Ф-154					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
101	ООО "Октябрьский"	ПС 110 кВ Майская	Ф-161	0,070		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
102	СПК "Солнечное"	ПС 110 кВ Октябрьская	Ф-247 ТП-62	0,100		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
103	Население с. Чапаевское	ПС 110 кВ Садовая	Ф-222					0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088		
104	Население с. Чапаевское, ЧП "Бердиева"	ПС 110 кВ Садовая	Ф-226					0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
105	ООО "Альтернатива"	ПС 110 кВ Садовая	Ф-227					0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
106	ООО "Арсенал-М"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-171					0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150		
107	ПК "Аревик"	ПС 110 кВ Южная	Ф-120	0,030		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
108	Население п.Холодный Ролник с.Светлое	ПС 110 кВ Ильичевская	Ф-211, РП Холодный Ролник Ф-132					0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270		
109	ООО "Октябрьский"	ПС 110 кВ Ильичевская	Ф-211, РП Холодный Ролник Ф-133					0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075		
		ПС 110 кВ Октябрьская	Ф-246					0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
110	филиал КЧТД, п.Кавказский Мехлесхозы г. Карачаевск, кафе «Крепость», кафе «Империал», сотовые станции 3 шт., население Бирлик, Бойня	ПС 110 кВ Кавказская	Ф-142							0,050	0,050	0,050	0,050		
111		ПС 110 кВ Карачаевск	Ф-472 ТП-6								0,300	0,300	0,300		
112	КЧТУ, Население г.Карачаевск Магазины 180 шт.	ПС 110 кВ Карачаевск	Ф-477 ТП-26, ТП-70, ТП-78,		0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700		
113	Пивоваренный завод. Магазины 30 шт., население г.Карачаевск	ПС 110 кВ Карачаевск	Ф-480 ТП-14	0,400		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400		
114	Пивоваренный завод. ТП-19, Цех водоразлива, Стройопторг, Магазины 25 шт., Население	ПС 110 кВ Карачаевск	Ф-482 ТП-19					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
115	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Карьер	яч. 4							0,200	0,200	0,200	0,200		

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт													
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
57	АО "Электроника"	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-650				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
58	ООО "фирма Южный2"	ПС 110 кВ Головная	Ф-70				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
59	АО "ДСК-1"	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-647				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
60	Цех по изготовлению бет.блоков	ПС 110 кВ Сары-Тюз	Ф-289				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
61	АО "Стройремонт"	ПС 110 кВ Головная	Ф-68 ТП-98		0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
62	Стройгазнаест	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-646 ТП-143		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
63	У-Д филиал РГУ К-Черкесавтордор	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-653 ТП-47		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
64	Ферма "Таулан"	ПС 110 кВ Сары-Тюз	Ф290		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
65	население г. Усть-Джегута	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-646 ТП-37		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
66	"Алпалаин"	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-649						0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
67	ДЭП-162	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-653 ТП-34				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140
68	ООО "Селена"	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-646 ТП-38				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
69	С-3 "Кубинский"	ПС 110 кВ Головная	Ф-68 ТП-97				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
70	население г. Усть-Джегута	ПС 110 кВ Усть-Джегута	Ф-653 ТП-28				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
71	МУКП Алчуанское	ПС 110 кВ Старокувинская	Ф-419				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
72	ЧМУКП Вако-Жилевский	ПС 110 кВ Старокувинская	Ф-421				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
73	МУКП Старо-Кувин.	ПС 110 кВ Старокувинская	Ф-417				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
74	ООО Рез	ПС 110 кВ Старокувинская	Ф-416						0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
75	ООО "Хаммер"	ПС 110 кВ Садовая	Ф-224 ТП 10/224						0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
76	ООО "СТРОИГ А и А"	ПС 110 кВ Садовая	Ф-225						0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
77	с. Садовое	ПС 110 кВ Садовая	Ф-222				0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670
78	ГУП "Воротниковский карьер"	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-441 ТП 1/441			0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
79	ООО фирма "Сатурн"	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-440 РП-1 ТП -10/440			0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
80	ЧП карьер "Алчуа"	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-440 РП-1 ТП -26/440					0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
81	ЧП Алжибеков	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-440 РП-1 ТП -5/440					0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
82	ООО "Родина"	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-440 РП-1 ТП -3/440					0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
83	население Дубянк, школа, МУКП Эрсакон, ЧП Агиров, ИП Качев	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-441 ТП 17/441			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
84	население Садовое, Мегафон, школа, СП	ПС 110 кВ Садовая	Ф-224 ТП 9/224			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
85	население Грушка, М-Абазинск, А-Хадль, Тапанга, СП, МУКП Тапанга, Мегафон, школа	ПС 35 кВ Эрсакон	Ф-442			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
86	Агрокомбинат Южный	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-635					0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
87	Агрокомбинат Южный	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-636							0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
88	Агрокомбинат Южный	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-637	0,330				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
89	Агрокомбинат Южный	ПС 110 кВ Ток Москвы	Ф-643					0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440


№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт									
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Карьер	яч.16			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
117	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Карьер	яч.18								0,100	0,100	0,100
118	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Карьер	яч.27								0,100	0,100	0,100
119	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Карьер	яч.12				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
120	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Цементная	яч.45								2,000	2,000	2,000
121	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Цементная	яч.24										2,000
122	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Цементная	яч.54										2,650
123	ЗАО "Кавказцемент"	ПС 110 кВ Цементная	яч.4									2,500	2,500
124	Население, ИП "Хачиров", ИП "Куанова", ИП "Узенов", ЗАО "Октан", ООО "Автосервис", ИП "Аксаев", ИП "Брянцев", ИП "Губецкова", ООО "Марьян", ИП "Жукова", ИП "Салпогаров".	ПС 110 кВ Южная	Ф-107	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
125	Население, ПТК "Нить", ЗАО "Сосна", ИП "Автомойка", "Почта Росси", м-н "Осень", ИП "Лайпанов"	ПС 110 кВ Южная	Ф-112					0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
126	Население, ИП "Атепье", м-н "Продукты", м-н "Полос", Киоск "Аптека", "Почта Росси", ИП "Долбина", ТОК "Алио"	ПС 110 кВ Южная	Ф-115			0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760
127	МУП "Троллейбусное управление", Население, ИП "Катиев", ИП "Ватруков", ООО "Селан", ООО "Фортуна", ИП "Подуанова", ГУ ВЧ 5562, ООО "Архыз", ИП "Тербоков", ИП "Кунижев", ИП "Тергова", ИП "Кушнова" ИП "Каптушев", ИП "Байкулов"	ПС 110 кВ Южная	Ф-116		0,956	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956
128	Население, ИП "<Богатырев", ИП "Чебокухова", ИП "Депшиков", ИП "Дахирова", ООО "Трага", ИП "Кубанов", ЗАО "Наш дом"	ПС 110 кВ Южная	Ф-125						1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
129	ОАО "Керамзит", "Строймонтаж", ИП "Силикат", МУП "Теплоэнерго", СПМК "Черкесское"	ПС 110 кВ Северная	Ф-607						0,450	0,450	0,450	0,450	0,450

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт									
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	ООО "КЭБК", ООО "Узлентипастик", ООО "Эльбруссия", ООО "Фактор", ИП "Багатырев", ООО "Динамо", ООО "Квест-А", ОАО "НК Роснефть", ИП "Давуров", ИП "Эзеев", ООО ТПК "Роснефть", ИП "Узленов", ООО ТПК "Транснаб", ООО "Талант-Т"	ПС 110 кВ Северная	Ф-609			0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410
131	Население, ОАО "Волоканал", м-н "Дорожный", кафе "Спутник", м-н "Бриз", ИП "Березка"	ПС 110 кВ Северная	Ф-612						0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
132	ИП "Донаев", население, ИП "Грипняны", ИП "Астежов", ИП "Намесин"	ПС 110 кВ Северная	Ф-613							0,850	0,850	0,850	0,850
133	Население, ИП "Полячко", ИП "Капушева", ОАО "Волоканал", ООО "Атлант", ИП "Аджиева"	ПС 110 кВ Северная	Ф-621						1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
134	Население, ИП "Кужева", К-Ч РТУП "Тепловые сети"	ПС 110 кВ Северная	Ф-625						0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
135	Население г. Черкесск, м-н "Хачиров", вз. цех "Полухота", м-н "Милана"	ПС 110 кВ Северная	Ф-629							0,280	0,280	0,280	0,280
136	Население, ОАО "Волоканал", ИП "Джанкулова", ФТУП "Почта России", ООО "УЖХ №1", ИП "Темилдиев", ИП "Элиев"	ПС 110 кВ Северная	Ф-638							0,880	0,880	0,880	0,880
137	ООО "Мерхурий"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-162							0,010	0,010	0,010	0,010
138	Население, ИП "Триборремонт", "Кавказэзрыавром", м-н "Магнит", ФТУ "КЧР ПСМ", ЧП "Харизов", ООО "Типография", ОАО "Такси", ОАО "Асраг", ООО "ВПК"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-169								0,770	0,770	0,770
139	ООО "Промхим", ООО "Батах", ООО "Сtromмаш", ООО "Эльбор", ООО "Хаммер", ООО "Газпром"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-174	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
140	ООО "Мерхурий"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-182	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
141	ИП "Семенов", Население, ИП "Лавлинская", ОАО "Волоканал", ИП "Карданов", ИП "Тербеков", ИП "Урусова", ООО "Арт", ИП "Мамедова", ИП "Аджиева"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-183 РП-5							1,250	1,250	1,250	1,250

№	Потребитель	Наименование		Очередь ограничения, МВт									
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	Население, МКОУ "СОШ №12", ООО "Тепловые сети", ИП "Абреков", ООО "Акбай", ИП "Абрекова", ООО "УЖХ №2", ИП "Абайханов"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-184 РП-5									1,120	1,120
143	Население, МТУ Ростехназор, ИП "Дыгов", ООО "Эсез", ИП "Толыков", ИП "Кидакова", ЧП "Мирошников", ОАО "Нить Ариалы", ООО "Алана"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-503				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750
144	Население, ОАО "Полиграфист", ОАО "Холодмаш", ООО "Алпаст", ИП "Суюнчев", ИП "Рощенко", ООО "Бест", ОАО "Волоканал", ООО "Восток"	ПС 110 кВ Холодмаш	Ф-507								1,500	1,500	1,500
145	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Ф-680			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
146	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Ф-681				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
147	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Ф-684				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
148	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Ф-689	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
149	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Л-625									0,645	0,645
150	Урупский ГЭК	ПС 110 кВ Преградная	Л-626									0,645	0,645
Итого по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа»-"Карачаево-Черкесскэнерго"				4,681	9,423	14,165	19,038	23,431	28,037	32,720	37,440	42,350	47,000

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-18,0 °С)

Главный инженер Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"
-"Карачаево-Черкесскэнерго"


А.П. Лысенко



