





27	население г.Гудермес							8,78	8,78	8,78	8,78
28	население г.Гудермес								61,24	61,24	61,24
29	население г.Гудермес, ГУП "Госхоз "Гумс"					73,88	73,88	73,88	73,88	73,88	73,88
<b>Итого по АО "Чеченэнерго":</b>		249,10	487,83	721,05	957,77	1188,75	1429,99	1665,59	1812,46	2101,25	2420,41
<b>В т.ч. по Восточному энергорайону*:</b>		249,10	487,83	487,83	487,83	487,83	509,84	518,62	579,87	579,87	653,75

\* 1СШ-110 ПС 110кВ Гудермес-Сити, ПС 110кВ Гудермес, ПС 110кВ Ойсунгур, 1СШ-110 ПС 110кВ Курчалой.

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17°С).

Главный инженер АО "Чеченэнерго"



И.Р. Цуев

