


119	АО "Кавказцемент"	ПС 110 кв Карьер				0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	
120	АО "Кавказцемент"	ПС 110 кв Цементная														2.000	2.000		
121	АО "Кавказцемент"	ПС 110 кв Цементная																	2.170
122	АО "Кавказцемент"	ПС 110 кв Цементная														2.650	2.650	2.650	2.650
123	АО "Кавказцемент"	ПС 110 кв Цементная																	2.530
124	Население, ПТК "Нить", ЗАО "Сосна", ИП "Автомойка", "Почта России", М-н "Осень", ИП "Лайпанов"	ПС 110 кв Южная														1.230	1.230	1.230	1.230
125	МУП "Троллейбусное управление", Население, ИП "Катиев", ИП "Ватруков", ООО "Седан", ООО "Форгуна", ИП "Толунова", ГУ ВЧ 5562, ООО "Архыз", ИП "Тербеков", ИП "Кунякиев", ИП "Тергова", ИП "Кушинова" ИП "Каплушев", ИП "Байгулов"	ПС 110 кв Южная														2.080	2.080	2.080	2.080
126	Население, ИП "<Богатырев", ИП "Шебзухова", ИП "Дешпиков", ИП "Дахирова", ООО "Прага", ИП "Кубанов", ЗАО "Наш дом"	ПС 110 кв Южная														1.200	1.200	1.200	1.200
127	ОАО "Керамзит", "Строймонтаж", ИП "Силикат", МУП "Теплоэнерго", СПМК "Черкесское"	ПС 110 кв Северная														1.000	1.000	1.000	1.000
128	ООО "КЖБК", ООО "Удентпластик", ООО "Эльбруссия", ООО "Фактор", ИП "Богатырев", ООО "Динамо", ООО "Квест-А", ОАО "НК Роснефть", ИП "Давров", ИП "Эбзеев", ООО ТПК "Роснефть", ИП "Узленов", ООО ТПК "Транснаб", ООО "Галакт-1"	ПС 110 кв Северная				0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515	0.515
129	Население, ОАО "Волоканы", М-н "Дорожжный", кафе "Спутник", М-н "Бриз", ИП "Врезка"	ПС 110 кв Северная														0.519	0.519	0.519	0.519
130	ИП "Донаев", население, ИП "Ерлианы", ИП "Астежев", ИП "Намесин"	ПС 110 кв Северная														1.096	1.096	1.096	1.096
131	Население, ИП "Толычко", ИП "Каплушева", ОАО "Волоканы", ООО "Аллант", ИП "Алжиена"	ПС 110 кв Северная														1.500	1.500	1.500	1.500

143	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная				0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190	0.190
144	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544	0.544
145	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная		0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
146	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509	0.509
147	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная								0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
148	Урульский Гок	ПС 110 кВ Преградная										0.645	0.645	0.645
Итого по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» - "Карачаево-Черкессэнерго"			4.700	9.400	14.100	18.800	23.500	28.200	32.900	37.600	42.300	47.000	47.000	47.000

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-18,0 С)

Первый заместитель директора - Главный инженер
 филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Карачаево-Черкессэнерго"



А.П. Дысенко